

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمتين قباعون
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami :
Our Reference : (2231) KPN/ABCi/C/8.0

Rujukan Kamu :
Your Reference :

14 Rabiulakhir 1436
04hb. Februari 2015

Yang Mulia,
Pengarah Urusan
AIFA Sdn. Bhd.
Lot Q29, Lambak Kanan Perindustrian Site
Berakas Link, BP1714
Negara Brunei Darussalam.

Tel : + 673 2391333
Fax : + 673 2391700

Tuan,

**PERMOHONAN PERSIJILAN PRODUK BAGI BAHAN-BAHAN BINAAN (BARU)
"AIFA" M-SERIES INVERTER SPLIT-UNIT AIR-CONDITIONERS**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang diterima pada 13nb November 2014 oleh pihak ABCi selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan telah meluluskan produk berikut:

"AIFA" M-SERIES INVERTER SPLIT-UNIT AIR-CONDITIONERS

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **31hb. Januari 2015 sehingga 08hb. Julai 2016**.

Dalam tempoh ini, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk seperti konsisten kualiti yang dikeluarkan secara rawak (random).

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

2/.....



- 2 -

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan KDYMM adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun bagaimanapun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "

Dengan hormat,

[**AWG MUHAMMAD ROBIN YONG BIN ABDULLAH**]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ✉ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ✉ Pengarah Jalanraya , JKR
- ✉ Pengarah Perkhidmatan Teknikal , JKR
- ✉ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ✉ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ✉ Pengarah Saliran dan Pembentukan , JKR
- ✉ Pengarah Mekanikal & Elektrikal , JKR
- ✉ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ✉ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ✉ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

PS/yam



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2231) KPN/ABCi/C/8.0
Tarikh dikeluarkan : 31hb. Januari 2015
Tarikh Mansuh : 08hb. Julai 2016

Dengan ini diakui bahawa AIFA Sdn. Bhd. Lot Q29, Lambak Kanan Perindustrian Site Berakas Link, BP1714, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 11, Semakan 27hb. Mei 2008)

: Penggunaan produk ini tertakluk kepada
keperluan khas pengguna dari segi teknikal dan
kontrak.

Barangan yang diluluskan : "AIFA" M-SERIES INVERTER SPLIT-UNIT AIR-
CONDITIONERS


- Sila Rujuk Appendix B
- ISO 9001:2008
Quality Management System
Design and manufacture of domestic use air-
conditioners

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) :
yang berkenaan terhadap persijilan yang
dikehendaki.

Issued by : HKQAA (Hongkong Quality Assurance
Agency)

Certificate No : CC 454

Certificate Validity: 08/07/2016


[AWC MUHAMMAD ROBIN YONG BIN ABDULLAH]
b/p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Professional)
Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan : 31/01/2015

APPLICATION FOR PRODUCT CERTIFICATION

BRAND: AIFA

PRODUCT TYPE: M-SERIES INVERTER TYEP AIR-CON
REFRIDGERANT : R410A

Item No.	DESCRIPTION	CHINA MODEL	CORRESPONDING AIFA MODEL	COUNTRY OF ORIGIN	ENERGY EFFECIENCY RATIO (EER)
1	1HP Inverter-type Air-con Wall-type Split Unit A/con 10,000 btu/hr	IU: MS11D-09CRDN1-QC2(B) OU: MOA1-09CDN1-QC2(B)	DC-M10	China	3.43
2	1.5HP Inverter-type Air-con Wall-type Split Unit A/con 12,000 btu/hr	IU: MS11D-12CRDN1-QC2 OU: MOB-12CDN-QC2	DC-M13	China	3.23
3	2HP Inverter-type Air-con Wall-type Split Unit A/con 18,000 btu/hr	IU: MS11D-18CRDN1QC2 OU: MOC-18CDN1-QC2	DC-M19	China	3.05
4	2.5HP Inverter-type Air-con Wall-type Split Unit Air-con 24,000 btu/hr	IU:MS-11D-21CRDN1-QC2W OU: MOG-21CDN1-QC2W	DC-M24	China	3.09



黃文勇
Verified by: *Dennis Huang* 2016.12.20.

Mr. DENNIS HUANG
Technical Engineer
GD-Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Submitted by: *[Signature]*
AMADOR D. BATHAN @mading
Asst. Project Manager
AIFA Sdn Bhd