

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمترين قباعون
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami (2280) KPN/ABCi/C/8.0
Our Reference :

Rujukan Kamu :
Your Reference :

10 Ramadan 1436
27hb. Jun 2015

Yang Mulia,
Pengarah Urusan
AIFA Sdn Bhd
Lot Q29 Perindustrian Lambak Kanan (West)
Berakas Link BP 1714
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2391333
Fax: +673 2391700

Tuan,

**PERMOHONAN PERSIJILAN PRODUK BAGI BAHAN-BAHAN BINAAN (BARU)
"LG" INVERTER-V SPLIT UNIT AIR-CONDITIONERS
(Model: BSNQ096BRY7, BSNQ096BAX7, BSNQ126BAX4, BSNQ126BRY4, BSNQ186CER3, BSNQ246CER2
& BSNQ246CAX2)**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang diterima pada 13hb. Disember 2014 oleh pihak ABCi selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan telah meluluskan produk berikut:

**"LG" INVERTER-V SPLIT UNIT AIR-CONDITIONERS
(Model: BSNQ096BRY7, BSNQ096BAX7, BSNQ126BAX4, BSNQ126BRY4, BSNQ186CER3, BSNQ246CER2
& BSNQ246CAX2)**

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **25hb. Jun 2015 sehingga 19hb. Oktober 2017.**

Dalam tempoh ini, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk seperti konsisten kualiti yang dikeluarkan secara rawak (random).

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

 2/.....



- 2 -

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan KDYMM adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun bagaimanapun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "

Dengan hormat,



27/6/15

[AWG MUHAMMAD ROBIN YONG BIN ABDULLAH]
Ketua Divisyen Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi)
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya , JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal , JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembedungan , JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal , JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

PS/yam



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2280) KPN/ABCi/C/8.0

Tarikh dikeluarkan : 25hb. Jun 2015

Tarikh Mansuh : 19hb. Oktober 2017


Dengan ini diakui bahawa AIFA Sdn Bhd Lot Q29 Perindustrian Lambak Kanan (West) Berakas Link BP1714 Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 11, Semakan 27hb. Mei 2008)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : "LG" INVERTER-V SPLIT UNIT AIR-CONDITIONERS
(Model: BSNQ096BRY7, BSNQ096BAX7,
BSNQ126BAX4, BSNQ126BRY4, BSNQ186CER3,
BSNQ246CER2 & BSNQ246CAX2)

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) yang berkenaan terhadap persijilan yang dkehendaki : ISO 9001:2008
Quality Management System
Design, Development, Production and Servicing of
Electric Washing Machine, Air-Conditioning System
and Compressor

Issued by : IQNet
Certificate No : KR-01897
Certificate Validity: 19/10/2017


[AWC MUHAMMAD ROBIN YONG BIN ABDULLAH]
Ketua Divisyen Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi)
b/p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Professional)
Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan: 25/06/2015



SCHEDULE
(2280) KPN/ABCi/C/8.0
AIFA SDN BHD

"LG" INVERTER-V SPLIT UNIT AIR-CONDITIONERS
(Model: BSNQ096BRY7, BSNQ096BAX7, BSNQ126BAX4, BSNQ126BRY4, BSNQ186CER3, BSNQ246CER2 & BSNQ246CAX2)
Checked by-Department of Mechanical and Electrical, Public Works Department

Item No.	DESCRIPTION	PRODUCT MODEL	CB CERTIFICATE NUMBER	COUNTRY OF MANUFACTURING	REFERENCE TEST NO.	ENERGY EFF. RATIO (EER)	COP
1	1HP INVERTER-V AIR-CON Wall-type Split Unit 9,550 BTU/HR	1. LG Model: BSNQ096BRY7 2. LG Model: BSNQ096BAX7	JPTUV-051057	THAILAND	13800901001	14.5 14.5	4.248 4.248
2	1.5 HP INVERTER AIR-CON Wall-type Split Unit 12,000 BTU/HR	1. LG Model: BSNQ126 BAX4 2. LG Model: BSNQ126BRY4	JPTUV-051057	THAILAND	13800901001	12.28 12.28	3.598 3.598
3	2HP INVERTER-V AIR-CON Wall-type Split Unit 17,000 BTU/HR	1. LG Model: BSNQ186CER3	JPTUV-051058	THAILAND	13800902001	11.65	3.413
4	2.5HP INVERTER-V AIR-CON Wall-type Split Unit 21,500 BTU/HR	1. LG Model: BSNQ246CER2 2. LG Model: BSNQ246CAX2	JPTUV-051059-M1	THAILAND	13800902001	12.3 12.3	3.6 3.6



Submitted By:

AMADOR D. BATHAN @mading
Asst. Project Manager
AIFA SDN. BHD.

