

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمتريڤ قبا عون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami : (2499) KPN/ABCi/C/8.0
Our Reference

Rujukan Kamu :
Your Reference

Rejab 1438
19hb Mac 2017

Yang Mulia
Pengarah Urusan
TSK SDN BHD
No. 7, Bangunan Hj Mohd Salleh
Spg 103, Jalan Gadong BE3719
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2451004
Fax : +673 2453809

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
"FURSE" LIGHTNING & ELECTRIC SURGE PROTECTION**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang diterima pada 20hb Februari 2017 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan telah meluluskan produk berikut:

"FURSE" LIGHTNING & ELECTRIC SURGE PROTECTION

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **29hb Mac 2017 sehingga 17hb Februari 2018**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapi permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapi tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "
"Bersama Kearah Generasi Mahir IT"

Dengan hormat,

[**DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD**]

b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)

Kementerian Pembangunan

s.k.

- ↳ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ↳ Pengarah Jalanraya, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ↳ Pengarah Saliran dan Pembetulan, JKR
- ↳ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ↳ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ↳ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ↳ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

MOD/ABCi/FAM/MH/sy



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2499) KPN/ABCi/C/8.0

Tarikh diluluskan : 29hb Mac 2017

Tarikh Mansuh : 17hb Februari 2018

Dengan ini diakui bahawa, TSK SDN BHD, No. 7, Bangunan Hj Mohd Salleh, Spg 103, Jalan Gadong BE3719, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : "FURSE" LIGHTNING & ELECTRIC SURGE
PROTECTION

- Sila rujuk Appendix 'B'

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) : ISO9001:2008
yang berkenaan terhadap persijilan
yang dkehendaki. *The Quality Management Systems
The design and manufacture of earthing and lightning
protection equipment including inspection pits in
accordance with the relevant national and international
and customer standards. The design of transient over
voltage protection equipment and accessories in
accordance with the relevant national and international
standards. The design and supply of a range of spring steel
fasteners for the fixing of electrical and mechanical
services in industrial and commercial buildings sold under
the trade name E-Klips and associated electrical conduit
fittings*

Issued by : BSI Assurance UK Ltd

Certificate No : Q 06054

Certificate Validity: 17th February 2018

[DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD]

b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)

Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan: 29hb Mac 2017

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi plawafan dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

LIST OF PRODUCTS FOR APPROVAL FOR "FURSE LIGHTING & ELECTRIC SURGE PROTECTION"

ITEM NO	BRAND	PRODUCT NAME	ITEM CODE	DESCRIPTION	REPORT / CERTIFICATE NO.	STANDARD	COUNTRY OF ORIGIN
1.	FURSE	"FURSE LIGHTING & ELECTRIC SURGE PROTECTION"	CG270	5/8in COOPER COUPLING	30317	BSEN 50164-1/1999	UNITED KINGDOM
2.			CN105-H	25 X 3MM OBLONG TEST CLAMP	31259	IEC/BS EN 62561-1:2012	
3.			CP210-H	25 X 3MM COOPER TAPE SADDLE	31134	BS EN 62561-4:2011	
4.			CR105	5/8in ROD TO TAPE CLAMP (A TYPE)	31251	IEC/BS EN 62561-1:2012	
5.			CR320	5/8in U-BOLT ROD CLAMP	31268	IEC/BS EN 62561-1:2012	
6.			CR515	5/8in ROD TO TAPE CLAMP (G TYPE)	30337	BSEN 50164-1/1999	
7.			CR700	16-95MM U-BOLT CLAMP	31351	IEC/BS EN 62561-1:2012	
8.			CR705	70-185MM U-BOLT CLAMP	31255	IEC/BS EN 62561-1:2012	
9.			CT105-H	25MM X 3MM SQUARE TEST CLAMP	31257	IEC/BS EN 62561-1:2012	
10.			CT405	ROUND TEST CLAMP (PLATE TYPE)	30365	BSEN 50164-1/1999	
11.			RA215	15MM X 500MM AIR TERMINAL ROD	30552	BS EN 50164-2/2002	
12.			RB215	5/8in x 1800MM THREADED COOPER EARTH ROD	31338	IEC/BS EN 62561-1:2012	
13.			SD115	15MM RIDGE SADDLE	SD115_CC-01-1	BS EN 50164-1:2008	
14.			SD105-H	15MM COOPER AIR ROD BASE (25MM X D16MM)	31260	IEC/BS EN 62561-1:2012	
15.			PT205	POLYMER EARTH BOX	PT205_TR-03	IEC 62561-5:2011	
16.			TC030-75M TC029-75M	25MM X 3MM COOPER TAPE (75MTR)	31335	IEC/BS EN 62561-1:2012	
17.			ESP240M1	ESP SURGE PROTECTION MAIN POWER 200-280V 30-60KA 1PHASE	9AKK106713A855	EN61643-11:2012; EN61000-6-2:2005	
18.			ESP 415/1/TNS	ESP SURGE PROTECTION MAIN POWER 415V 3PHASE SPD (BLACK BOX)	9AKK106713A1211	EN61000-6-4:2007+A1:20	
19.			ESP415M1	ESP SURGE PROTECTION MAIN POWER 415V 3PHASE 120KA	9AKK106713A0855		

