

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033

Rujukan Kami : (2496) KPN/ABCi/C/8.0
Our Reference

Rujukan Kamu :
Your Reference



كنترين قباثون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rejab 1438
4 hb April 2017

Yang Mulia
Pengarah Urusan
PENGDA SDN BHD
Unit 5, 2nd Floor, Block A
Abdul Razak Complex
Jalan Gadong BE3519
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673 2423035
Fax: +673 3423036

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
"EUROFLO" PUMP**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang diterima pada 26hb Januari 2016 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk dan juga taklimat teknikal yang dibuat pada 22hb Februari 2017 di Jabatan Perkhidmatan Mekanikal & Elektrikal, Jabatan Kerja Raya untuk pendaftaran Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:

"EUROFLO" PUMP

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **29hb Mac 2017 sehingga 14hb September 2018**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.

2/.....

2



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "

"Dasar Pembangunan Seajar, Pemangkin Pertumbuhan Ekonomi Negara"

Dengan hormat,

[**DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD**]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembedungan, JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

MOD/ABCi/FAM/MH/sy



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2496) KPN/ABCi/C/8.0

Tarikh diluluskan : 29hb Mac 2017

Tarikh Mansuh : 14hb September 2018

Dengan ini diakui bahawa PENGDA SDN BHD, Unit 5, 2nd Floor, Block A, Abdul Razak Complex, Jalan Gadong BE 3519, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : "EUROFLO" PUMP
• Sila rujuk Appendix 'B'

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) : ISO9001:2008
yang berkenaan terhadap persijilan : The Quality Management Systems
yang dkehendaki. Procurement and supply of Industrial Pumps and
related spares

Issued by : Llyod's Register LRQA
Certificate No : SNG 6008069
Certificate Validity: 14th September 2018

[DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan: 04hb April 2017

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

LIST OF PRODUCTS FOR APPROVAL FOR "EUROFLO" PUMPS – EUF SERIES, EYFS SERIES & EMV SERIES

ITEM No	BRAND	PRODUCT NAME	TYPE	MODEL	DESCRIPTION	COUNTRY OF ORIGIN	
1.	EUROFLO	EUROFLO PUMPS	EU / EUF SERIES	80-16	FLOW RATE: 50L/s (5m-50m) @2900 Rpm	CHINA	
2.				80-20	FLOW RATE: 50L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
3.				65-16	FLOW RATE: 40L/s & 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
4.				65-20	FLOW RATE: 40L/s & 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
5.				50-13	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
6.				50-16	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
7.				50-20	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
8.				40-13	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
9.				40-16	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
10.				40-20	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
11.				32-20	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
1.			EILM SERIES	100-80 16	FLOW RATE: 50L/s, 40L/s & 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
2.				100-80 20	FLOW RATE: 50L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
3.				80-65 20	FLOW RATE: 40L/s & 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
4.				80-65 13	FLOW RATE: 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
5.				80-65 16	FLOW RATE: 30L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
6.				65-50 13	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
7.				65-50 16	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
8.				65-50 20	FLOW RATE: 20L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
9.				65-40 20	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
10.				65-50 16	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
11.				65-40 16	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
12.				65-40 13	FLOW RATE: 10L/s (5m-50m) @2900 Rpm		
1.			EMVS SERIES	45-50-2	50 HZ VERTICAL MULTISTAGE PUMP		
1.				WONDER	SWE SERIES MOTORS		11KW
2.			5.5KW				THREE PHASE INDUCTION MOTOR

