

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمتين قباعون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami : (2544) KPN/ABCi/C/8.0
Our Reference

Rujukan Kamu :
Your Reference

25 Ramadhan 1438
20hb Jun 2017

Yang Mulia
Pengarah Urusan
LB SDN BHD
Unit 16, 1st Floor,
Bangunan Haji Tahir 1, Spg 103
Jalan Gadong, BE4119
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2425919
Fax : +673 2425919

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
RIGID PVC CONDUIT FOR ELECTRICAL INSTALLATION**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang lengkap diterima pada 15hb Jun 2017 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:

RIGID PVC CONDUIT FOR ELECTRICAL INSTALLATION

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **20hb Jun 2017 sehingga 14hb September 2018**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "

"Berdisiplin dan Beretika Amalan Terbaik Perkhidmatan Awam"

Dengan hormat,

[**DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD**]

b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)


Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembetulan, JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

MOD/ABCi/FAM/MH/sy

8/11



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2544) KPN/ABCi/C/8.0
Tarikh diluluskan : 20hb Jun 2017
Tarikh Mansuh : 14hb September 2018

Dengan ini diakui bahawa LB SDN BHD, Unit 16, 1st Floor, Bangunan Haji Tahir 1, Spg 103, Jalan Gadong, BE4119, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : RIGID PVC CONDUIT FOR ELECTRICAL
INSTALLATION
• Sila rujuk Appendix 'B' bertarikh 20hb Jun 2017

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) : ISO 9001:2008
yang berkenaan terhadap persijilan : Quality Management Systems
yang dkehendaki. : Manufacture of Rigid & Corrugated Conduits, Conduit
Fittings and Trunkings for Electrical Installation

Issued by : Bureau Veritas Certification France
Certificate No : FR027894-1
Certificate Validity: 14th September 2018

[DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan


Tarikh dikeluarkan: 20hb Jun 2017

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

LIST OF PRODUCTS FOR APPROVAL FOR "RIGID PVC CONDUIT FOR ELECTRICAL INSTALLATION"

BRAND	TYPE	MODEL	DESCRIPTION	SIZE	COLOR	TEST REPORT	COUNTRY OF ORIGIN
SAGA HEAVY DUTY	S H20 W S H25 W	ES H20 W ES H25 W (HEAVY DUTY)	'SAGA' RIGID PVC CONDUIT	20MM 25MM	WHITE	SIRIM REPORT NO.2013EED289 BS EN 61386-21:2004+A11:2010 MS 61386-21:2010 (HEAVY DUTY 4421)	MALAYSIA
PVC-LINK SYMBOL OF WIRING	P H20 W P H25 W	ES H20 W ES H25 W (HEAVY DUTY)	'PVC-LINK' RIGID PVC CONDUIT	20MM 25MM	WHITE	SIRIM REPORT NO.2015EEDA0101 BS EN 61386-21:2004+A11:2010 MS 61386-21:2010 (HEAVY DUTY 4421)	
WIREMAN	W H20 W W H25 W	ES H20 W ES H25 W (MEDIUM DUTY)	'WIREMAN' RIGID PVC CONDUIT	20MM 25MM	WHITE	SIRIM REPORT NO.2013EED288 BS EN 61386-21:2004+A11:2010 (MEDIUM DUTY 332112)	
MP	M H20 W M H25 W	ES H20 W ES H25 W (MEDIUM DUTY)	'MP' RIGID PVC CONDUIT	20MM 25MM	WHITE	SIRIM REPORT NO.2013EE288-S2 BS EN 61386-21:2004+A11:2010 MS 61386-21:2010 (MEDIUM DUTY 332112)	



20 JUN 2017