


Telex : MIDEV BU 2808  
Cable: MIDEVBRUNEI  
Telephone : 2383222  
Fax : 2380298 / 2380033

Rujukan Kami : (2541) KPN/ABCi/C/8.0  
*Our Reference*

Rujukan Kamu :  
*Your Reference*



كنتين قباثون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN  
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510  
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

19 Ramadhan 1438  
15 hb Jun 2017

Yang Mulia  
Pengarah Urusan  
**MEGAHOME CONTRACTOR SDN BHD**  
Unit 2, 1<sup>st</sup> Floor, Block A  
Lot 8552, Simpang 1213  
Kampung Kilanas BF2520  
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 8733616

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN  
"ACSON" BRAND AIR-CONDITIONING**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang lengkap diterima pada 07hb Jun 2017 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:


**"ACSON" BRAND AIR-CONDITIONING**

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **14hb Jun 2017 sehingga 14hb September 2018**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk memohon pembaharuan persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

**" BERSEDIA BERKHIDMAT "**

***"Berdisiplin dan Beretika Amalan Terbaik Perkhidmatan Awam"***

Dengan hormat,

  
[ **DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD** ]


b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)


Kementerian Pembangunan

s.k.

- ↳ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ↳ Pengarah Jalanraya, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ↳ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ↳ Pengarah Saliran dan Pembetulan, JKR
- ↳ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ↳ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ↳ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ↳ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

MOD/ABCi/FAM/MH/sy





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN  
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2541) KPN/ABCi/C/8.0  
Tarikh diluluskan : 14hb Jun 2017  
Tarikh Mansuh : 14hb September 2018

Dengan ini diakui bahawa MEGAHOME CONTRACTOR SDN BHD, Unit 2, 1<sup>st</sup> Floor, Block A, Lot 8552, Simpang 1213, Kampong Kilanas BF2520, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2  
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003  
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)  
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan  
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : "ACSON" BRAND AIR-CONDITIONING  
• Sila rujuk Appendix 'B' bertarikh 14hb Jun 2017

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) : ISO 9001:2008  
yang berkenaan terhadap persijilan : Quality Management Systems  
yang dkehendaki. : Manufacture of Air-conditioners

Issued by : IQNet and SIRIM QAS International Sdn Bhd  
Certificate No : MY-AR 0117  
Certificate Validity: 14<sup>th</sup> September 2018

[ DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD ]  
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)  
Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan: 14hb Jun 2017

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi piawalan dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

LIST OF PRODUCTS FOR APPROVAL FOR 'ACSON BRAND AIRCONDITIONING'

		INDOOR	OUTDOOR						MALAYSIA	
1.	ACSON	A5WMY10S	A5LC10F	WALL MOUNTED	R410A	9,500	10.92	3.20		
2.		A5WMY15S	A5LC15F			12,000	10.86	3.18		
3.		A5WMY20S	A5LC20C			18,000	9.81	2.87		
4.		A5WMY25S	A5LC25C			22,000	10.68	3.13		
5.		A5WMY25S	A5LC25C1			24,000	11.21	3.29		
6.		A5WMY30N	A5LC30C			30,000	10.34	-		
1.		A5WMY10S	A5LCY10F	INVERTER WALL MOUNTED		9,100	11.67	3.42		
2.		A5WMY15S	A5LCY15F			12,100	11.26	3.30		
3.		A5WMY20S	A5LCY20C			18,500	11.56	3.39		
4.		A5WMY25S	A5LCY25C			21,500	11.50	3.37		
		LOW STATIC		CEILING CONCEALED						
1.		A5CC10C	A5LC10F			9,000	9.21	2.70		
2.		A5CC15C	A5LC15F			12,000	8.45	2.48		
3.		A5CC20C	A5LC20C			18,000	10.01	2.93		
4.		A5CC25C	A5LC25C			21,100	10.23	3.01		
		HIGH STATIC								
1.		A5CC10C	A5LC10F			9,000	9.21	2.72		
2.		A5CC15C	A5LC15F			12,000	8.45	2.46		
3.		A5CC20C	A5LC20C			18,000	10.01	2.87		
4.		A5CC25C	A5LC25C			21,000	10.23	2.96		
5.		A5CC30C	A5LC30C	30,000		9.52	2.79			
6.		A5CC40C	A5LC35D	36,000		8.67	2.79			
7.		A5CC40C	A5LC40D	42,000		9.33	2.74			
8.		A5CC50C	A5LC50D	47,000		9.22	2.70			
9.	A5CC60C	A5LC61D	55,000	9.55	2.80					

ITEM	BRAND	INDOOR	OUTDOOR	REF	CAPACITY (BTU/D)	SEER (BTU/WAT)	SEER2 (BTU/WAT)	COUNTRY	
		<b>INDOOR</b>	<b>OUTDOOR</b>					<b>MALAYSIA</b>	
1.	ACSON	A5CCY10C	A5LCY10D	INVERTER CEILING CONCEALED	R410A	9,200	10.61	3.11	
2.		A5CCY15C	A5LCY15D			12,500	11.36	3.33	
3.		A5CCY20C	A5LCY20D			18,500	11.29	3.31	
4.		A5CCY25C	A5LCY25D			21,500	10.68	3.13	
5.		A5CCY28CR	A5LCY28CR			24,200	10.94	3.21	
6.		A5CCY38CR	A5LCY38FR			34,800	10.48	3.07	
7.		A5CCY50CR	A5LCY50FR			43,300	10.14	2.97	
8.		A5CCY60CR	A5LCY60FR			47,700	9.60	2.82	
1.		A5CK20F	A5LC20C			CEILING CASSETTE	18,500	10.51	3.08
2.		A5CK25F	A5LC25C				23,000	11.22	3.29
3.		A5CK30F	A5LC30C				30,000	10.24	3.00
4.		A5CK35F	A5LC35D				36,000	9.55	2.80
5.		A5CK40F	A5LC40D				42,000	10.22	3.00
6.		A5CK50F	A5LC50D				46,000	9.35	2.75
1.		A5CKY20E	A5LCY20C	INVERTER CEILING CASSETTE	19,400	12.20	3.58		
2.		A5CKY25E	A5LCY25C		22,000	11.52	3.38		
3.		A5CKY28ER	A5LCY28CR		24,200	10.94	3.21		
4.		A5CKY40ER	A5LCY40FR		35,800	11.66	3.42		
5.		A5CKY50ER	A5LCY50FR		42,600	10.98	3.22		
1.		A5CM15C	A5LC15F	CEILING MOUNTED TYPE	12,500	9.84	2.88		
2.		A5CM20C	A5LC20C		18,000	10.23	3.00		
3.		A5CM25C	A5LC25C		21,000	10.40	3.05		
4.		A5CM30C	A5LC30C		29,000	9.83	2.88		
5.		A5CM35C	A5LC35D		35,000	9.21	2.70		
6.		A5CM40C	A5LC40D		41,000	10.00	2.93		
7.		A5CM50C	A5LC50D		44,500	9.08	2.66		
8.		A5CM62C	A5LC61D		55,000	8.57	2.51		
1.		A5CMY15E	A5LCY15D	INVERTER CEILING MOUNTED	12,500	13.74	4.02		
2.	A5CMY20E	A5LCY20C	18,500		11.14	3.27			
3.	A5CMY25E	A5LCY50FR	21,500		10.80	3.17			
4.	A5CMY28ER	A5LCY28C	23,200		9.59	2.81			
5.	A5CMY40ER	A5LCY40FR	34,100		11.0	3.23			
6.	A5CMY50ER	A5LCY50FR	42,600		10.27	3.01			
7.	A5CMY62ER	A5LCY60FR	44,300		9.06	2.66			